

Umweltinspektionsbericht

Stadt
Duisburg



Ergebnisbericht zur Veröffentlichung Aufgrund § 10 Abs. 2 Nr. 4 des Umweltinformationsgesetzes –UIG- von einer nach § 52 BImSchG durch die Unteren Umweltschutzbehörden der Stadt Duisburg durchgeführten Umweltinspektion.

Datum: 25.11.2019

Seite 1 von 2

Firma	Engels KG
Standort	Ziegeleistraße 25 47239 Duisburg
Anlagenbezeichnung	Asphaltmischwerk
Datum und Dauer der Umweltinspektion	08.11.2018 1 Stunden
Art der Umweltinspektion	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> unangemeldet
beteiligte Behörden	<input type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> Untere Abfallwirtschaftsbehörde <input type="checkbox"/> Untere Landschaftsbehörde <input type="checkbox"/> Untere Bodenschutzbehörde <input type="checkbox"/> Dez.52 BRD <input type="checkbox"/> Bauamt <input type="checkbox"/> Feuerwehr <input type="checkbox"/> _____
Umfang der Umweltinspektion	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfung der sich aus den Umweltschutzgesetzten und Umweltverordnungen ergebenden Pflichten• Einhaltung der Pflichten aus den für die Anlage gültigen Genehmigungen
Grundlage der Umweltinspektion	§ 52 BImSchG; AwSV NRW; § 100 WHG i.V.m. § 116 LWG
Ergebnis der Umweltinspektion	<input type="checkbox"/> keine Mängel <input checked="" type="checkbox"/> geringfügige Mängel ¹⁾ <input type="checkbox"/> erhebliche Mängel ²⁾ <input type="checkbox"/> schwerwiegende Mängel ³⁾
Beschreibung der Mängel	Unsachgemäße Lagerung von wassergefährdenden Stoffen ^{1) 4)}
veranlasste Maßnahmen	Lagerung sachgemäß durchführen

Legende:

Ergebnisbericht zur Veröffentlichung Aufgrund § 10 Abs. 2 Nr. 4 des Umweltinformationsgesetzes –UIG- von einer nach § 52 BImSchG durch die Unteren Umweltschutzbehörden der Stadt Duisburg durchgeführten Umweltinspektion.

Datum: 25.11.2019

Seite 2 von 2

- 1) Geringfügige Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.
- 2) Erhebliche Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.
- 3) Schwerwiegende Mängel
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Für Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie hat die zuständige Behörde innerhalb von sechs Monaten nach der Feststellung des Verstoßes eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung durchzuführen.
- 4) Mangel vor Veröffentlichung behoben